

---

# Reglement

## Keuring van liftinstallaties

### 1.1.1

---

L I F T I N S T I T U U T B . V . - P A S S I O N A T E A B O U T S A F E T Y

Buiklotermeerplein 381  
NL - 1025 XE Amsterdam  
Niederlande

Telefon: +31 (0)20 - 435 06 06  
contact@liftinstituut.com  
www.liftinstituut.com

USt-IdNr.: NL.8103.99.441.B.01  
Zahlungen an:  
Liftinstituut Holding B.V.

IBAN:  
NL22 ABNA 0411 840 630  
BIC: ABNANL2A

*Since* **1933**

Liftinstituut B.V. ist unter der Nummer 34157363 bei der niederländischen Handelskammer eingetragen. Die Lieferbedingungen wurden bei der niederländischen Handelskammer unter der Nummer 34157363 hinterlegt.

**Inhoud**

<b>0. INLEIDING .....</b>	<b>3</b>
0.1 VERSIEBEHEER .....	3
<b>1. TOEPASSINGSGEBIED .....</b>	<b>3</b>
<b>2. AANWIJZINGSGEGEVENS LIFTINSTITUUT .....</b>	<b>3</b>
<b>3. BEOORDELINGSGRONDSLAG .....</b>	<b>3</b>
<b>4. BOORDELINGSPUNTEN, KEURINGSMETHODEN EN -PROCEDURES VAN DE KEURING .....</b>	<b>4</b>
<b>5. MEETMIDDELEN .....</b>	<b>4</b>
<b>6. KEURMERK EN KEURINGSINTERVAL .....</b>	<b>5</b>

## Reglement Keuring van liftinstallaties 1.1.1

### 0. Inleiding

In dit reglement zijn de verbijzonderingen aangaande de werkwijze en de voorwaarden van Liftinstituut B.V. (verder Liftinstituut) vastgelegd voor de keuring als bedoeld in artikel 18 van het Warenwetbesluit Liften (WwBL)

Dit reglement is onderdeel van onze accreditatie door de Raad voor accreditatie (RvA) en onze aanwijzing als NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

### 0.1 Versiebeheer

In deze versie is versiebeheer toegevoegd en is de lay-out aangepast.

De vigerende versie van dit document is in te zien op de website van Liftinstituut [www.liftinstituut.nl](http://www.liftinstituut.nl). Alle voorgaande versies zijn hiermee vervallen.

### 1. Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de activiteiten van Liftinstituut op het gebied van keuring van liftinstallaties. Naast dit reglement zijn bepalingen uit reglement 1.0.1 en het Certificatieschema Liftinstituut (CSL) van Liftinstituut van toepassing. Deze documenten zijn in te zien op de website van Liftinstituut [www.liftinstituut.nl](http://www.liftinstituut.nl)

### 2. Aanwijzingsgegevens Liftinstituut

Liftinstituut is aangewezen voor de in hoofdstuk 1 genoemde keuringen.

De aanwijzingsgegevens zijn:

Warenwetbesluit Liften 2016; Besluit van 17 juli 2018 Nr. 2018-0000125063

### 3. Beoordelingsgrondslag

De keuringsverplichting van liften volgens het WwBL art.1 ligt vast in het WwBL.

Liftinstituut gaat hierbij uit van de actuele versie van het WwBL rekening houdend met een eventueel verplichte overgangperiode (zie [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)).

Object	Fase	Naam van de keuring	Beoordelingsgrondslag
Personenlift en personen- en goederenlift zoals bedoeld in Wwbl art. 1	Gebruiksfase	Ingebruiknamekeuring lift als bouwlift	Wwbl artikel 18 (lid 2 en lid 4).
		Periodieke keuring lift als bouwlift	Wwbl artikel 18 (lid 2 en lid 5)
		Keuring lift na bouwgebruik in bouwfase	Wwbl artikel 18 (lid 3 en lid 5).
		Periodieke keuring	Wwbl artikel 18 (lid 1 en lid 5).
	Modificatiekeuring	Bij een herstelling of vervanging: Wwbl artikel 18 (lid 3 en lid 4). Bij een wijziging: Wwbl artikel 18 (lid 3 en lid 4).	
	Handelsfase	Eindcontrole	Wwbl artikel 10 (lid 1 en lid 3)
		Eenheidskeuring	Wwbl artikel 10 (lid 1 en lid 3)

#### 4. Boordelingspunten, keuringsmethoden en -procedures van de keuring

De beoordelingspunten betreffen samengevat:

- algemene aspecten betreffende documentatie, ARBO, elektrische en hydraulische installatie en liftspecifieke voorzieningen;
- machinekamer;
- schacht;
- schachtdeuren;
- kooi;
- schachtput.

De keuringsmethoden en -procedures zijn voor keuringen in de gebruiksfase benoemd in de van toepassing zijnde bijlagen van het document Schema liften ([www.sbcl.nl](http://www.sbcl.nl)). Voor keuringen in de handelsfase zijn de keuringsmethoden en -procedures vastgesteld op basis van de van toepassing zijnde bijlagen van de geharmoniseerde productnorm, zo nodig aangevuld of vervangen door het op de lift van toepassing zijnde EG- of EU-typecertificaat.

De keuringsmethode en -procedure omvat bijvoorbeeld het bepalen van de correcte uitvoering op basis van de specificaties van de installateur, een visuele inspectie, meten, beproeven en testen. Voor de nadere uitwerking van de beoordelingspunten, keuringsmethoden en -procedures zie tabel 1 van het document CSL.

#### 5. Meetmiddelen

Bij de keuring wordt gebruik gemaakt van deugdelijke meet- of testapparatuur. De uitgevoerde metingen zijn indicatieve metingen, zoals bepaald in onze werkinstructie meetmiddelen. Redelijkerwijs te verwachten afwijkingen en onnauwkeurigheid van de meetmiddelen zijn niet van invloed op het keuringsresultaat, waardoor kalibratie van de meetmiddelen niet noodzakelijk is. De deugdelijkheid van de gebruikte meetmiddelen wordt periodiek geverifieerd.

## Reglement Keuring van liftinstallaties 1.1.1

Bij twijfel kan op verzoek een extra meting met een gekalibreerde meter uitgevoerd worden. De kosten van een extra meting worden bij gelijkblijvend keuringsresultaat doorbelast aan de opdrachtgever.

Bij de keuring kan door de inspecteur gebruik worden gemaakt van de volgende meetmiddelen:

- tweepolige spanningszoeker (Duspol);
- rolmaat;
- schuifmaat.

Aanvullend voor modificatiekeuringen, alsmede keuringen in de handelsfase (eindcontrole en eenheidskeuring) kan door de inspecteur gebruik worden gemaakt van de volgende meetmiddelen:

- stroommeettang met meetsnoeren t.b.v. spanning- of weerstandsmeting;
- isolatieweerstandsmeter (Megger);
- luxmeter.

Liftinstituut heeft verder de beschikking over de volgende meetmiddelen die naar behoefte ingezet kunnen worden:

- tachometer;
- kracht- en energiemeter (t.b.v. sluitkracht- en bewegingsenergiemeting van mechanisch aangedreven liftdeuren).

### 6. Keurmerk en keuringsinterval

Bij goedkeuring van de lift wordt een keurmerk aangebracht (zie document CSL). Op het keurmerk wordt de termijn aangegeven wanneer uiterlijk de volgende keuring moet worden uitgevoerd. Het gehanteerde keuringsinterval is overeenkomstig de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in het Wwbl en waar van toepassing de bijbehorende keuringschema's. Bij een modificatiekeuring blijft de vóór die keuring geldende termijn wanneer uiterlijk de volgende keuring moet worden uitgevoerd ongewijzigd.

Indien van toepassing wordt het keuringsinterval op het certificaat van goedkeuring vermeld. Dit is niet van toepassing bij modificatiekeuringen, die het reguliere keuringsinterval niet wijzigen.